Cahier des charges pour la consultation n°RFQ-2602
Mise à disposition d'un Service de Flexibilités Locales avec réservation de capacité

Résumé

Ce document constitue le cahier des charges définissant les éléments techniques attendus des acteurs de Flexibilités Locales pour répondre au besoin exprimé par Enedis

1 — Objet du Cahier des Charges – Documents de référence 3
2 — Produits de flexibilités locales attendus 3
2.1. Mise à disposition du Service avec réservation de capacité 3
2.2. Localisation du service - Périmètre de Flexibilité 3
2.3. Puissance et durée du Service 3
2.4. Activation du Service de Flexibilités Locales par Enedis 4
3 — Produits attendus pour les lots 5
Lot n°1 – Sauvetat 1 5
Lot n°2 – Sauvetat 2 6
Lot n°3 – Chaudes-Aigues 7
Lot n°4 – Narnhac 8
Lot n°5 – Bazois 9
Lot n°6 – Château-Chinon 10
Lot n°7 – Honoré 11
Lot n°8 – Berat 12
Lot n°9 – Boulogne sur Gesse 13
Lot n°10 – Carbonne 14
Lot n°11 – Isle-en-Dodon 15
Lot n°12 – Louslitges 16
Lot n°13 – Palaminy 17
Lot n°14 – Riscle 18
Lot n°15 – Semezies 19
Lot n°16 – Assier Cajar 20
Lot n°17 – Lardit 2026 21
Lot n°18 – Champagne-Mouton 22
Lot n°19 – Orthez 23

1 — Objet du Cahier des Charges – Documents de référence

Le présent cahier des charges décrit le(s) produit(s) de Flexibilités Locales attendu(s) par Enedis dans le cadre de la Consultations en objet. Les critères d'attribution du Marché sont précisés au sein du Règlement de Consultation. Chaque lot correspond à une zone géographique distincte. L'attribution des Lots se fera de façon indépendante.

Tous les mots ou groupes de mots utilisés dans le présent cahier des charges ayant leur première lettre en majuscule ont la signification qui leur est donnée dans les textes suivants :

- Le Règlement de Consultation
- Le Marché de Flexibilités Locales (ci-après le Marché) joint au dossier de consultation.

2 — Produits de flexibilités locales attendus

2.1. Mise à disposition du Service avec réservation de capacité

L'engagement contractuel du titulaire du Marché consiste, pour la Période de Disponibilité définie pour chaque lot, à mettre à disposition d'Enedis un Service de Flexibilité Focale, respectant les caractéristiques techniques définies dans le présent cahier des charges et les conditions définies dans le Marché.

2.2. Localisation du service - Périmètre de Flexibilité

Pour contribuer au service attendu, les sites doivent être raccordés sur des parties délimitées du réseau de distribution. Enedis met à disposition un outil permettant de vérifier l'éligibilité des Sites pour chacun des lots de cette consultation à l'adresse suivante : https://flexibilites-locales.enedis.fr

- Pour les sites déjà raccordés au moment de la consultation, seuls les Sites déclarés éligibles dans l'outil mis à disposition par Enedis pourront être intégrés dans le Périmètre de Flexibilité du titulaire du Marché de Flexibilités Locales.
- Pour les Sites en cours de raccordement ou raccordés après le lancement de la consultation, le titulaire se rapprochera d'Enedis pour vérifier l'éligibilité de ces Sites et la possibilité de les ajouter à son Périmètre de Flexibilité.

Les Sites devront respecter les conditions et modalités prévues par leur convention de raccordement, convention d'exploitation et contrat d'accès au réseau.

Le titulaire s'engage à systématiquement obtenir l'accord des clients concernés pour la participation au Service de Flexibilité Locale, incluant notamment l'activation, la collecte et la transmission des données de comptage des Sites.

2.3. Puissance et durée du Service

Pour chaque lot, le besoin exprimé par Enedis prend la forme d'une chronique de puissance. Les offres des acteurs doivent porter sur l'ensemble des pas de temps et sur une puissance supérieure ou égale à la puissance minimale spécifiée.

2.4. Activation du Service de Flexibilités Locales par Enedis

Il n'y a aucun engagement de la part d'Enedis ni sur l'activation effective du Service proposé par le titulaire ni sur les volumes activés.

Selon les besoins de l'exploitation du réseau, Enedis pourra solliciter, au travers d'un Ordre d'Activation, le titulaire du Marché de Flexibilités Locales pour activer tout ou partie des pas horaires.

Le titulaire s'engage à mettre en œuvre la solution d'interfaçage décrite dans le Marché pour recevoir et répondre aux Ordres d'Activation d'Enedis.

Le titulaire s'engage à répondre aux Ordres d'Activation reçus d'Enedis dans un délai de 15 minutes.

Dans le cas d'un Service avec réservation de capacité, le titulaire s'engage à mettre à disposition le Service sur l'ensemble de la Période de Test et la Période de Disponibilité et à l'activer en réponse à un Ordre d'Activation d'Enedis. Tout refus de l'Ordre d'Activation, format de réponse non conforme ou absence de réponse de la part du titulaire dans le délai de 15 minutes sera considéré comme une exécution défaillante et donnera lieu aux pénalités prévues au Marché.

3 — Produits attendus pour les lots

Lot n°1 – Sauvetat 1

<table>
<tr><td>Lot - Désignation</td><td colspan="3">Lot n°1 – Sauvetat 1</td></tr>
<tr><td>Direction Régionale Enedis</td><td colspan="3">DR Aquitaine Nord</td></tr>
<tr><td>Type de marché</td><td colspan="3">Marché avec réservation de capacité</td></tr>
<tr><td>Sens du service</td><td colspan="3">Baisse, c’est-à-dire une mois forte injection ou un plus fort soutirage</td></tr>
<tr><td>Éligibilité des sites</td><td colspan="3">L’éligibilité de chaque site est à vérifier sur le site
https://flexibilites-locales.enedis.fr/</td></tr>
<tr><td>Période de Disponibilité</td><td colspan="3">Du 01/05/2027 au 30/09/2027, puis
du 01/05/2028 au 30/09/2028, puis
du 01/05/2029 au 30/09/2029
Lundi à dimanche</td></tr>
<tr><td>Période de Test</td><td colspan="3">Incluse dans la Période de Disponibilité</td></tr>
<tr><td>Durée du contrat</td><td colspan="3">3 ans</td></tr>
<tr><td>Nombre de mois de la Période de Disponibilité</td><td colspan="3">15 mois</td></tr>
<tr><td colspan="4">Puissance attendue du service
<table><tr><td>Plage horaire</td><td>11-13h</td><td>13-15h</td><td>15-17h</td></tr><tr><td>Puissance du besoin</td><td>2 MW</td><td>3 MW</td><td>2 MW</td></tr><tr><td>Puissance minimale de l’offre</td><td>1 MW</td><td>1,5 MW</td><td>1 MW</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Délai maximal d’accusé de réception des ordres d’activation émis par Enedis</td><td colspan="3">15 minutes</td></tr>
<tr><td>Délai de mobilisation de l’offre maximal</td><td colspan="3">10 minutes</td></tr>
<tr><td>Probabilité d'occurrence indicative</td><td colspan="3">20 jours par an</td></tr>
</table>

Lot n°2 – Sauvetat 2

Lot - Désignation	Lot n°2 – Sauvetat 2		
Direction Régionale Enedis	DR Aquitaine Nord		
Type de marché	Marché avec réservation de capacité		
Sens du service	Baisse, c'est-à-dire une mois forte injection ou un plus fort soutirage		
Éligibilité des sites	L'éligibilité de chaque site est à vérifier sur le site https://flexibilites-locales.enedis.fr/		
Période de Disponibilité	Du 01/05/2027 au 30/09/2027, puis du 01/05/2028 au 30/09/2028, puis du 01/05/2029 au 30/09/2029 Lundi à dimanche		
Période de Test	Incluse dans la Période de Disponibilité		
Durée du contrat	3 ans		
Nombre de mois de la Période de Disponibilité	15 mois		
Puissance attendue du service			
Plage horaire	11-13h	13-15h	15-17h
Puissance du besoin	2 MW	3 MW	2 MW
Puissance minimale de l'offre	1 MW	1,5 MW	1 MW
Délai maximal d'accusé de réception des ordres d'activation émis par Enedis	15 minutes		
Délai de mobilisation de l'offre maximal	10 minutes		
Probabilité d'occurrence indicative	20 jours par an		

Lot n°3 – Chaudes-Aigues

Lot - Désignation	Lot n°3 – Chaudes-Aigues		
Direction Régionale Enedis	DR Auvergne		
Type de marché	Marché avec réservation de capacité		
Sens du service	Baisse, c'est-à-dire une mois forte injection ou un plus fort soutirage		
Éligibilité des sites	L'éligibilité de chaque site est à vérifier sur le site https://flexibilites-locales.enedis.fr/		
Période de Disponibilité	Du 01/05/2027 au 31/10/2027, puis du 01/03/2028 au 31/10/2028, puis du 01/03/2029 au 31/10/2029 Lundi à dimanche		
Période de Test	Incluse dans la Période de Disponibilité		
Durée du contrat	3 ans		
Nombre de mois de la Période de Disponibilité	22 mois		
Puissance attendue du service			
Plage horaire	11-13h	13-15h	15-17h
Puissance du besoin	3 MW	4 MW	3 MW
Puissance minimale de l'offre	1 MW	1,5 MW	1 MW
Délai maximal d'accusé de réception des ordres d'activation émis par Enedis	15 minutes		
Délai de mobilisation de l'offre maximal	10 minutes		
Probabilité d'occurrence indicative	45 jours par an		

Lot n°4 – Narnhac

<table>
<tr><td>Lot - Désignation</td><td colspan="3">Lot n°4 – Narnhac</td></tr>
<tr><td>Direction Régionale Enedis</td><td colspan="3">DR Auvergne</td></tr>
<tr><td>Type de marché</td><td colspan="3">Marché avec réservation de capacité</td></tr>
<tr><td>Sens du service</td><td colspan="3">Baisse, c’est-à-dire une mois forte injection ou un plus fort soutirage</td></tr>
<tr><td>Éligibilité des sites</td><td colspan="3">L’éligibilité de chaque site est à vérifier sur le site
https://flexibilites-locales.enedis.fr/</td></tr>
<tr><td>Période de Disponibilité</td><td colspan="3">Du 01/05/2027 au 31/10/2027, puis
du 01/03/2028 au 31/10/2028, puis
du 01/03/2029 au 31/10/2029
Lundi à dimanche</td></tr>
<tr><td>Période de Test</td><td colspan="3">Incluse dans la Période de Disponibilité</td></tr>
<tr><td>Durée du contrat</td><td colspan="3">3 ans</td></tr>
<tr><td>Nombre de mois de la Période de Disponibilité</td><td colspan="3">22 mois</td></tr>
<tr><td colspan="4">Puissance attendue du service
<table><tr><td>Plage horaire</td><td>11-13h</td><td>13-15h</td><td>15-17h</td></tr><tr><td>Puissance du besoin</td><td>5 MW</td><td>6 MW</td><td>5 MW</td></tr><tr><td>Puissance minimale de l’offre</td><td>1 MW</td><td>1,5 MW</td><td>1 MW</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Délai maximal d’accusé de réception des ordres d’activation émis par Enedis</td><td colspan="3">15 minutes</td></tr>
<tr><td>Délai de mobilisation de l’offre maximal</td><td colspan="3">10 minutes</td></tr>
<tr><td>Probabilité d'occurrence indicative</td><td colspan="3">45 jours par an</td></tr>
</table>

Lot n°5 – Bazois

Lot - Désignation	Lot n°5 – Bazois		
Direction Régionale Enedis	DR Bourgogne		
Type de marché	Marché avec réservation de capacité		
Sens du service	Baisse, c'est-à-dire une mois forte injection ou un plus fort soutirage		
Éligibilité des sites	L'éligibilité de chaque site est à vérifier sur le site https://flexibilites-locales.enedis.fr/		
Période de Disponibilité	Du 01/05/2027 au 31/10/2027, puis du 01/03/2028 au 31/10/2028, puis du 01/03/2029 au 31/10/2029 Lundi à dimanche		
Période de Test	Incluse dans la Période de Disponibilité		
Durée du contrat	3 ans		
Nombre de mois de la Période de Disponibilité	22 mois		
Puissance attendue du service			
Plage horaire	11-13h	13-15h	15-17h
Puissance du besoin	4 MW	5 MW	4 MW
Puissance minimale de l'offre	1 MW	1,5 MW	1 MW
Délai maximal d'accusé de réception des ordres d'activation émis par Enedis	15 minutes		
Délai de mobilisation de l'offre maximal	10 minutes		
Probabilité d'occurrence indicative	45 jours par an		

Lot n°6 – Château-Chinon

Lot - Désignation	Lot n°6 – Château-Chinon		
Direction Régionale Enedis	DR Bourgogne		
Type de marché	Marché avec réservation de capacité		
Sens du service	Baisse, c'est-à-dire une mois forte injection ou un plus fort soutirage		
Éligibilité des sites	L'éligibilité de chaque site est à vérifier sur le site https://flexibilites-locales.enedis.fr/		
Période de Disponibilité	Du 01/05/2027 au 30/09/2027, puis du 01/05/2028 au 30/09/2028, puis du 01/05/2029 au 30/09/2029 Lundi à dimanche		
Période de Test	Incluse dans la Période de Disponibilité		
Durée du contrat	3 ans		
Nombre de mois de la Période de Disponibilité	15 mois		
Puissance attendue du service			
Plage horaire	11-13h	13-15h	15-17h
Puissance du besoin	1 MW	1,5 MW	1 MW
Puissance minimale de l'offre	1 MW	1,5 MW	1 MW
Délai maximal d'accusé de réception des ordres d'activation émis par Enedis	15 minutes		
Délai de mobilisation de l'offre maximal	10 minutes		
Probabilité d'occurrence indicative	20 jours par an		

Lot n°7 – Honoré

<table>
<tr><td>Lot - Désignation</td><td colspan="3">Lot n°7 – Honoré</td></tr>
<tr><td>Direction Régionale Enedis</td><td colspan="3">DR Bourgogne</td></tr>
<tr><td>Type de marché</td><td colspan="3">Marché avec réservation de capacité</td></tr>
<tr><td>Sens du service</td><td colspan="3">Baisse, c’est-à-dire une mois forte injection ou un plus fort soutirage</td></tr>
<tr><td>Éligibilité des sites</td><td colspan="3">L’éligibilité de chaque site est à vérifier sur le site
https://flexibilites-locales.enedis.fr/</td></tr>
<tr><td>Période de Disponibilité</td><td colspan="3">Du 01/05/2027 au 31/10/2027, puis
du 01/03/2028 au 31/10/2028, puis
du 01/03/2029 au 31/10/2029
Lundi à dimanche</td></tr>
<tr><td>Période de Test</td><td colspan="3">Incluse dans la Période de Disponibilité</td></tr>
<tr><td>Durée du contrat</td><td colspan="3">3 ans</td></tr>
<tr><td>Nombre de mois de la Période de Disponibilité</td><td colspan="3">22 mois</td></tr>
<tr><td colspan="4">Puissance attendue du service
<table><tr><td>Plage horaire</td><td>11-13h</td><td>13-15h</td><td>15-17h</td></tr><tr><td>Puissance du besoin</td><td>3 MW</td><td>4 MW</td><td>3 MW</td></tr><tr><td>Puissance minimale de l’offre</td><td>1 MW</td><td>1,5 MW</td><td>1 MW</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Délai maximal d’accusé de réception des ordres d’activation émis par Enedis</td><td colspan="3">15 minutes</td></tr>
<tr><td>Délai de mobilisation de l’offre maximal</td><td colspan="3">10 minutes</td></tr>
<tr><td>Probabilité d'occurrence indicative</td><td colspan="3">45 jours par an</td></tr>
</table>

Lot n°8 – Berat

Lot - Désignation	Lot n°8 – Berat				
Direction Régionale Enedis	DR Midi Pyrénées Sud				
Type de marché	Marché avec réservation de capacité				
Sens du service	Baisse, c'est-à-dire une mois forte injection ou un plus fort soutirage				
Éligibilité des sites	L'éligibilité de chaque site est à vérifier sur le site https://flexibilites-locales.enedis.fr/				
Période de Disponibilité	Du 01/05/2027 au 30/09/2027, puis du 01/05/2028 au 30/09/2028, puis du 01/05/2029 au 30/09/2029 Lundi à dimanche				
Période de Test	Incluse dans la Période de Disponibilité				
Durée du contrat	3 ans				
Nombre de mois de la Période de Disponibilité	15 mois				
Puissance attendue du service					
Plage horaire	10-11h	11-13h	13-15h	15-17h	17-18h
Puissance du besoin	2 MW	4 MW	6 MW	4 MW	2 MW
Puissance minimale de l'offre	0,5 MW	1 MW	1,5 MW	1 MW	0,5 MW
Délai maximal d'accusé de réception des ordres d'activation émis par Enedis	15 minutes				
Délai de mobilisation de l'offre maximal	10 minutes				
Probabilité d'occurrence indicative	20 jours par an				

Lot n°9 – Boulogne sur Gesse

Lot - Désignation	Lot n°9 – Boulogne sur Gesse				
Direction Régionale Enedis	DR Midi Pyrénées Sud				
Type de marché	Marché avec réservation de capacité				
Sens du service	Baisse, c'est-à-dire une mois forte injection ou un plus fort soutirage				
Éligibilité des sites	L'éligibilité de chaque site est à vérifier sur le site https://flexibilites-locales.enedis.fr/				
Période de Disponibilité	Du 01/05/2027 au 30/09/2027, puis du 01/05/2028 au 30/09/2028, puis du 01/05/2029 au 30/09/2029 Lundi à dimanche				
Période de Test	Incluse dans la Période de Disponibilité				
Durée du contrat	3 ans				
Nombre de mois de la Période de Disponibilité	15 mois				
Puissance attendue du service					
Plage horaire	10-11h	11-13h	13-15h	15-17h	17-18h
Puissance du besoin	3 MW	6 MW	9 MW	6 MW	3 MW
Puissance minimale de l'offre	0,5 MW	1 MW	1,5 MW	1 MW	0,5 MW
Délai maximal d'accusé de réception des ordres d'activation émis par Enedis	15 minutes				
Délai de mobilisation de l'offre maximal	10 minutes				
Probabilité d'occurrence indicative	20 jours par an				

Lot n°10 – Carbonne

Lot - Désignation	Lot n°10 – Carbonne				
Direction Régionale Enedis	DR Midi Pyrénées Sud				
Type de marché	Marché avec réservation de capacité				
Sens du service	Baisse, c'est-à-dire une mois forte injection ou un plus fort soutirage				
Éligibilité des sites	L'éligibilité de chaque site est à vérifier sur le site https://flexibilites-locales.enedis.fr/				
Période de Disponibilité	Du 01/05/2027 au 30/09/2027, puis du 01/05/2028 au 30/09/2028, puis du 01/05/2029 au 30/09/2029 Lundi à dimanche				
Période de Test	Incluse dans la Période de Disponibilité				
Durée du contrat	3 ans				
Nombre de mois de la Période de Disponibilité	15 mois				
Puissance attendue du service					
Plage horaire	10-11h	11-13h	13-15h	15-17h	17-18h
Puissance du besoin	1,5 MW	3 MW	4,5 MW	3 MW	1,5 MW
Puissance minimale de l'offre	0,5 MW	1 MW	1,5 MW	1 MW	0,5 MW
Délai maximal d'accusé de réception des ordres d'activation émis par Enedis	15 minutes				
Délai de mobilisation de l'offre maximal	10 minutes				
Probabilité d'occurrence indicative	20 jours par an				

Lot n°11 – Isle-en-Dodon

Lot - Désignation	Lot n°11 – Isle-en-Dodon
Direction Régionale Enedis	DR Midi Pyrénées Sud
Type de marché	Marché avec réservation de capacité
Sens du service	Baisse, c'est-à-dire une mois forte injection ou un plus fort soutirage
Éligibilité des sites	L'éligibilité de chaque site est à vérifier sur le site https://flexibilites-locales.enedis.fr/
Période de Disponibilité	Du 01/05/2027 au 30/09/2027, puis du 01/05/2028 au 30/09/2028, puis du 01/05/2029 au 30/09/2029 Lundi à dimanche
Période de Test	Incluse dans la Période de Disponibilité
Durée du contrat	3 ans
Nombre de mois de la Période de Disponibilité	15 mois

Puissance attendue du service

Plage horaire	10-11h	11-13h	13-15h	15-17h	17-18h
Puissance du besoin	2,5 MW	5 MW	7,5 MW	5 MW	2,5 MW
Puissance minimale de l'offre	0,5 MW	1 MW	1,5 MW	1 MW	0,5 MW

Délai maximal d'accusé de réception des ordres d'activation émis par Enedis	15 minutes
Délai de mobilisation de l'offre maximal	10 minutes
Probabilité d'occurrence indicative	20 jours par an

Lot n°12 – Louslitges

Lot - Désignation	Lot n°12 – Louslitges		
Direction Régionale Enedis	DR Midi Pyrénées Sud		
Type de marché	Marché avec réservation de capacité		
Sens du service	Baisse, c'est-à-dire une mois forte injection ou un plus fort soutirage		
Éligibilité des sites	L'éligibilité de chaque site est à vérifier sur le site https://flexibilites-locales.enedis.fr/		
Période de Disponibilité	Du 01/05/2027 au 31/10/2027, puis du 01/03/2028 au 31/10/2028, puis du 01/03/2029 au 31/10/2029 Lundi à dimanche		
Période de Test	Incluse dans la Période de Disponibilité		
Durée du contrat	3 ans		
Nombre de mois de la Période de Disponibilité	22 mois		
Puissance attendue du service			
Plage horaire	11-13h	13-15h	15-17h
Puissance du besoin	3 MW	4 MW	3 MW
Puissance minimale de l'offre	1 MW	1,5 MW	1 MW
Délai maximal d'accusé de réception des ordres d'activation émis par Enedis	15 minutes		
Délai de mobilisation de l'offre maximal	10 minutes		
Probabilité d'occurrence indicative	45 jours par an		

Lot n°13 – Palaminy

Lot - Désignation	Lot n°13 – Palaminy				
Direction Régionale Enedis	DR Midi Pyrénées Sud				
Type de marché	Marché avec réservation de capacité				
Sens du service	Baisse, c'est-à-dire une mois forte injection ou un plus fort soutirage				
Éligibilité des sites	L'éligibilité de chaque site est à vérifier sur le site https://flexibilites-locales.enedis.fr/				
Période de Disponibilité	Du 01/05/2027 au 30/09/2027, puis du 01/05/2028 au 30/09/2028, puis du 01/05/2029 au 30/09/2029 Lundi à dimanche				
Période de Test	Incluse dans la Période de Disponibilité				
Durée du contrat	3 ans				
Nombre de mois de la Période de Disponibilité	15 mois				
Puissance attendue du service					
Plage horaire	10-11h	11-13h	13-15h	15-17h	17-18h
Puissance du besoin	1 MW	2 MW	3 MW	2 MW	1 MW
Puissance minimale de l'offre	0,5 MW	1 MW	1,5 MW	1 MW	0,5 MW
Délai maximal d'accusé de réception des ordres d'activation émis par Enedis	15 minutes				
Délai de mobilisation de l'offre maximal	10 minutes				
Probabilité d'occurrence indicative	20 jours par an				

Lot n°14 – Riscle

<table>
<tr><td>Lot - Désignation</td><td colspan="3">Lot n°14 – Riscle</td></tr>
<tr><td>Direction Régionale Enedis</td><td colspan="3">DR Midi Pyrénées Sud</td></tr>
<tr><td>Type de marché</td><td colspan="3">Marché avec réservation de capacité</td></tr>
<tr><td>Sens du service</td><td colspan="3">Baisse, c’est-à-dire une mois forte injection ou un plus fort soutirage</td></tr>
<tr><td>Éligibilité des sites</td><td colspan="3">L’éligibilité de chaque site est à vérifier sur le site
https://flexibilites-locales.enedis.fr/</td></tr>
<tr><td>Période de Disponibilité</td><td colspan="3">Du 01/05/2027 au 31/10/2027, puis
du 01/03/2028 au 31/10/2028, puis
du 01/03/2029 au 31/10/2029
Lundi à dimanche</td></tr>
<tr><td>Période de Test</td><td colspan="3">Incluse dans la Période de Disponibilité</td></tr>
<tr><td>Durée du contrat</td><td colspan="3">3 ans</td></tr>
<tr><td>Nombre de mois de la Période de Disponibilité</td><td colspan="3">22 mois</td></tr>
<tr><td colspan="4">Puissance attendue du service
<table><tr><td>Plage horaire</td><td>11-13h</td><td>13-15h</td><td>15-17h</td></tr><tr><td>Puissance du besoin</td><td>4 MW</td><td>5 MW</td><td>4 MW</td></tr><tr><td>Puissance minimale de l’offre</td><td>1 MW</td><td>1,5 MW</td><td>1 MW</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Délai maximal d’accusé de réception des ordres d’activation émis par Enedis</td><td colspan="3">15 minutes</td></tr>
<tr><td>Délai de mobilisation de l’offre maximal</td><td colspan="3">10 minutes</td></tr>
<tr><td>Probabilité d'occurrence indicative</td><td colspan="3">45 jours par an</td></tr>
</table>

Lot n°15 – Semezies

Lot - Désignation	Lot n°15 – Semezies				
Direction Régionale Enedis	DR Midi Pyrénées Sud				
Type de marché	Marché avec réservation de capacité				
Sens du service	Baisse, c'est-à-dire une mois forte injection ou un plus fort soutirage				
Éligibilité des sites	L'éligibilité de chaque site est à vérifier sur le site https://flexibilites-locales.enedis.fr/				
Période de Disponibilité	Du 01/05/2027 au 30/09/2027, puis du 01/05/2028 au 30/09/2028, puis du 01/05/2029 au 30/09/2029 Lundi à dimanche				
Période de Test	Incluse dans la Période de Disponibilité				
Durée du contrat	3 ans				
Nombre de mois de la Période de Disponibilité	15 mois				
Puissance attendue du service					
Plage horaire	10-11h	11-13h	13-15h	15-17h	17-18h
Puissance du besoin	1 MW	2 MW	3 MW	2 MW	1 MW
Puissance minimale de l'offre	0,5 MW	1 MW	1,5 MW	1 MW	0,5 MW
Délai maximal d'accusé de réception des ordres d'activation émis par Enedis	15 minutes				
Délai de mobilisation de l'offre maximal	10 minutes				
Probabilité d'occurrence indicative	20 jours par an				

Lot n°16 – Assier Cajar

Lot - Désignation	Lot n°16 – Assier Cajar			
Direction Régionale Enedis	DR Nord Midi Pyrénées			
Type de marché	Marché avec réservation de capacité			
Sens du service	Baisse, c'est-à-dire une mois forte injection ou un plus fort soutirage			
Éligibilité des sites	L'éligibilité de chaque site est à vérifier sur le site https://flexibilites-locales.enedis.fr/			
Période de Disponibilité	Du 01/05/2027 au 30/09/2027, puis du 01/05/2028 au 30/09/2028, puis du 01/05/2029 au 30/09/2029 Lundi à dimanche			
Période de Test	Incluse dans la Période de Disponibilité			
Durée du contrat	3 ans			
Nombre de mois de la Période de Disponibilité	15 mois			
Puissance attendue du service				
Plage horaire	11-13h	13-15h	15-17h	
Puissance du besoin	2 MW	3 MW	2 MW	
Puissance minimale de l'offre	1 MW	1,5 MW	1 MW	
Délai maximal d'accusé de réception des ordres d'activation émis par Enedis	15 minutes			
Délai de mobilisation de l'offre maximal	10 minutes			
Probabilité d'occurrence indicative	20 jours par an			

Lot n°17 – Lardit 2026

Lot - Désignation	Lot n°17 – Lardit 2026				
Direction Régionale Enedis	DR Nord Midi Pyrénées				
Type de marché	Marché avec réservation de capacité				
Sens du service	Baisse, c'est-à-dire une mois forte injection ou un plus fort soutirage				
Éligibilité des sites	L'éligibilité de chaque site est à vérifier sur le site https://flexibilites-locales.enedis.fr/				
Période de Disponibilité	Du 01/05/2027 au 30/09/2027, puis du 01/05/2028 au 30/09/2028, puis du 01/05/2029 au 30/09/2029 Lundi à dimanche				
Période de Test	Incluse dans la Période de Disponibilité				
Durée du contrat	3 ans				
Nombre de mois de la Période de Disponibilité	15 mois				
Puissance attendue du service					
Plage horaire	10-11h	11-13h	13-15h	15-17h	17-18h
Puissance du besoin	1 MW	2 MW	3 MW	2 MW	1 MW
Puissance minimale de l'offre	0,5 MW	1 MW	1,5 MW	1 MW	0,5 MW
Délai maximal d'accusé de réception des ordres d'activation émis par Enedis	15 minutes				
Délai de mobilisation de l'offre maximal	10 minutes				
Probabilité d'occurrence indicative	120 jours par an				

Lot n°18 – Champagne-Mouton

Lot - Désignation	Lot n°18 – Champagne-Mouton		
Direction Régionale Enedis	DR Poitou Charente		
Type de marché	Marché avec réservation de capacité		
Sens du service	Baisse, c'est-à-dire une mois forte injection ou un plus fort soutirage		
Éligibilité des sites	L'éligibilité de chaque site est à vérifier sur le site https://flexibilites-locales.enedis.fr/		
Période de Disponibilité	Du 01/05/2027 au 31/10/2027, puis du 01/03/2028 au 31/10/2028, puis du 01/03/2029 au 31/10/2029 Lundi à dimanche		
Période de Test	Incluse dans la Période de Disponibilité		
Durée du contrat	3 ans		
Nombre de mois de la Période de Disponibilité	22 mois		
Puissance attendue du service			
Plage horaire	11-13h	13-15h	15-17h
Puissance du besoin	1 MW	1,5 MW	1 MW
Puissance minimale de l'offre	1 MW	1,5 MW	1 MW
Délai maximal d'accusé de réception des ordres d'activation émis par Enedis	15 minutes		
Délai de mobilisation de l'offre maximal	10 minutes		
Probabilité d'occurrence indicative	45 jours par an		

Lot n°19 – Orthez

Lot - Désignation	Lot n°19 – Orthez		
Direction Régionale Enedis	DR Pyrénes Landes		
Type de marché	Marché avec réservation de capacité		
Sens du service	Baisse, c'est-à-dire une mois forte injection ou un plus fort soutirage		
Éligibilité des sites	L'éligibilité de chaque site est à vérifier sur le site https://flexibilites-locales.enedis.fr/		
Période de Disponibilité	Du 01/05/2027 au 31/10/2027, puis du 01/03/2028 au 31/10/2028, puis du 01/03/2029 au 31/10/2029 Lundi à dimanche		
Période de Test	Incluse dans la Période de Disponibilité		
Durée du contrat	3 ans		
Nombre de mois de la Période de Disponibilité	22 mois		
Puissance attendue du service			
Plage horaire	11-13h	13-15h	15-17h
Puissance du besoin	5 MW	6,5 MW	5 MW
Puissance minimale de l'offre	1 MW	1,5 MW	1 MW
Délai maximal d'accusé de réception des ordres d'activation émis par Enedis	15 minutes		
Délai de mobilisation de l'offre maximal	10 minutes		
Probabilité d'occurrence indicative	45 jours par an		